

**CERT**

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NW-7102BQ0210Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. Ata Mah, Sanayi Cad No. 54/68, TR-16601 Gemlik-Bursa
Distributor <i>Vertreiber</i>	Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. Ata Mah, Sanayi Cad No. 54/68, TR-16601 Gemlik-Bursa
Product Category <i>Produktart</i>	Steel pipes: galvanized heavy-weight screwed pipe, welded (7102)
Product description <i>Produktbezeichnung</i>	galvanized heavy-weight screwed pipe, welded, for drinking water installation
Model <i>Modell</i>	Borusan
Test reports <i>Prüfberichte</i>	Laboratory control test: 600 130 196 from 14.01.2020 (TSZ) Laboratory control test: 600 129 501 from 04.09.2019 (TSZ) Type testing: 04-B-00318/1 from 03.01.2005 (TSZ)
Test basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 10255 (01.07.2007) DIN EN 10240 (01.02.1998)

Date of Expiry / File No. 03.01.2025 / 24-0250-WNU
Ablaufdatum / Aktenzeichen

21.05.2024 Fk A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der ZertifizierungsstelleDeutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01DVGW CERT GmbH
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3
53123 BonnTel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type	Technical Data	Remarks
Typ	Technische Daten	Bemerkungen
Borusan	Manufacturing group: 1/2" up to 6"	

Type Variation	Explanations
Ausführungsvariante	Erläuterungen
Borusan	Pipe ends with conical external thread according to EN 10226-1
Borusan	Pipe ends without thread

DVG



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-7102BQ0210

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. Ata Mah, Sanayi Cad No. 54/68, TR-16601 Gemlik-Bursa
Vertreiber <i>distributor</i>	Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. Ata Mah, Sanayi Cad No. 54/68, TR-16601 Gemlik-Bursa
Produktart <i>product category</i>	Stahlrohre: Verzinktes schweres Gewinderohr, geschweißt (7102)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Verzinktes schweres Gewinderohr, geschweißt, für die Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	Borusan
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 600 130 196 vom 14.01.2020 (TSZ) Kontrollprüfung Labor: 600 129 501 vom 04.09.2019 (TSZ) Baumusterprüfung: 04-B-00318/1 vom 03.01.2005 (TSZ)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 10255 (01.07.2007) DIN EN 10240 (01.02.1998)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

03.01.2025 / 24-0250-WNU

70208-01-A-DE

21.05.2024 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

P. Schmidt



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Borusan	Fertigungsgruppe: 1/2" bis 6"	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
Borusan	Rohrenden mit konischen Aussengewinde nach EN 10226-1
Borusan	Rohrenden ohne Gewinde

DVGW